



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco**  
**FOGGIA**

Piazza G.B. Fraticelli, 1 71100 Foggia – Tel 0881/309011  
e-mail: [comando.foggia@vigilfuoco.it](mailto:comando.foggia@vigilfuoco.it)  
e-mail PEC: [com.foggia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.foggia@cert.vigilfuoco.it)

“Corde impavido”



**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del**  
**Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**  
**COM - FG**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio Prevenzione

Al

S.U.A.P. Comune di San Severo  
[uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it](mailto:uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it)

Al

Sac. Faienza Quirino  
[sanseverinoabate@pec.it](mailto:sanseverinoabate@pec.it)

E, p.c.

Arch. Candela Giuseppe  
[giuseppe.candela@archiworldpec.it](mailto:giuseppe.candela@archiworldpec.it)

**OGGETTO:** Parrocchia di San Severino Abate, Via A. Fraccacreta n. 14 – San Severo.  
Progetto di adeguamento per l'attività di museo nella chiesa matrice di San Severino Abate con superficie utile di 584 mq. circa.  
Attività individuata al p.to 72.1.C dell'Allegato I al DPR n. 151/2011.  
Comunicazione di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.  
Pratica n. 31849.

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto prot. 18710 del 15/11/2019 inerente l'oggetto, trasmessa tramite codesto ufficio con prot. 25235/U del 15/11/2019, si esprime, per quanto di competenza, parere di conformità al progetto allegato all'istanza, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati progettuali, nonché alle seguenti ulteriori condizioni.


- Devono essere osservate le disposizioni previste nella specifica regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 569 del 20/05/1992 e s.i.m. per gli edifici storici destinati a musei.
- La scala interna, unica via di esodo dalla sala multimediale del primo piano, deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico d'incendio del compartimento.
- L'impianto fisso di estinzione a naspi deve essere realizzato in conformità alle norme UNI 10779 – 12845 – 11292 e s.i.m. (attacco mezzi VVF, requisiti impianto, ecc.)
- L'impianto fisso automatico di rivelazione e segnalazione allarme incendio deve essere realizzato in conformità alle norme UNI 9795 e s.i.m. e deve consentire la trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme.
- Il carico d'incendio specifico deve essere limitato al valore di 232 MJ/mq. previsto in fase di esame progetto.
- La caldaia termica murale, indicata nell'elaborato grafico al primo piano, deve avere una portata termica inferiore a 35 Kw e realizzata in conformità alle vigenti norme UNI CIG.
- Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi devono essere determinati in base ai criteri previsti dal D.M. 16/02/2007.

Nel restituire, pertanto, copia degli elaborati timbrati da questo ufficio, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività di che trattasi, il titolare dell'attività deve presentare a questo Comando, ai sensi dell' art. 4 DPR n.151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata di asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività al progetto approvato da questo Comando e alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché della documentazione prescritta dal DM 7/08/2012 art. 4 necessaria per comprovare la rispondenza delle opere e degli impianti e dei prodotti da costruzione, alle vigenti norme di prevenzione incendi.


Detta istanza dovrà essere prodotta mediante compilazione dell'apposito modulo predisposto (PIN 2-2018 allegato al citato DM 07.08.2012, disponibile in forma cartacea presso questo Comando e scaricabile dalla rete al sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).), richiamando gli estremi dell'approvazione preventiva.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato DPR n.151/2011 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato allo stesso decreto, e nel contempo si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al DM 10/03/98.

Il Funzionario dell'istruttoria tecnica  
(D.C.S. Antonio Scopece)



Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Tucci Francesco)



p. Il Comandante Provinciale  
Il Vigarario  
(dott. Ing. Angelo Farina)

